



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

« 31 » января 2020 г.  
11 час. 00 мин.

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
№ 07-481-158/ПР-9**

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 23.01.2020 № 07-481/Рк.

Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей Северо-Западного управления Ростехнадзора Лаппо Максим Васильевич.

Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга).

При проведении проверки присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Поварова Любовь Рэмовна, заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Чернявская Зинаида Александровна.

Дата, время, место проведения проверки: с 11 час. 00 мин. 28.01.2020 по 11 час. 00 мин. 31.01.2020 по адресу: 197375, Санкт-Петербург, пр-т Новоколомяжский, д. 3, лит. А.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 31.01.2020 № 07-481-428/А-19.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	<b>Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6</b>	<b>30.04.2020</b>
1.1.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.6.4	30.04.2020
1.2.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	30.04.2020
1.3.	Не ведется оперативный журнал.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.9	30.04.2020
1.4.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП, п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п.п. 6.6, 7.5, Приложение № 8	30.04.2020
1.5.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ИПИСЗ п. 1.4.2, Приложение 2	30.04.2020
2.	<b>Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП.</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1</b>	<b>30.04.2020</b>
2.1.	На части электроустановок плановые профилактические работы не проводятся, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	30.04.2020
3.	<b>Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров в соответствии с требованиями ПТЭЭП:</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.1, 1.2.6</b>	<b>30.04.2020</b>

3.1.	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП, п. 2.2.39	30.04.2020
3.2.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.9	30.04.2020
4.	<b>Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов Потребителя, прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности:</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7</b>	<b>30.04.2020</b>
4.1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.7, 1.4.5, 1.4.20	30.04.2020
5.	<b>Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 5.1</b>	<b>30.04.2020</b>
5.1.	Не производится оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ПОТ ЭЭ, п. 5.1	30.04.2020
6.	<b>Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя.</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п.п. 46.1, 46.4, 46.6</b>	<b>30.04.2020</b>
7.	<b>Имеются электроустановки в технически неисправном состоянии, не обеспечивающем безопасные условия труда:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 1.3</b>	<b>30.04.2020</b>
7.1.	Прокладка кабелей щита бЩР выполнена без исключения возникновения в них опасных механических напряжений и повреждений: в местах выхода, а также прохода в щит не предотвращена деформация оболочек.	ПУЭ, п. 2.3.15	30.04.2020
7.2.	Исполнение штепсельной розетки в помещении моечной группы «Умка» не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44	ПУЭ, п. 1.1.20	30.04.2020

7.3.	Исполнение штепсельной розетки в помещении моечной столовой не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44	ПУЭ, п. 1.1.20	30.04.2020
------	---	----------------	------------

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 № 30593.


ПУЭ – Правила устройства электроустановок.

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя Руководителя в срок до **30.04.2020** информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Северо-Западное управление Ростехнадзора.


С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а): 

заведующий ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга Поварова Любовь Рэмовна

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: ---.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

Подпись лица, проводившего проверку:  М.В. Лаппо



Правительство Санкт-Петербурга  
Администрация  
Приморского района  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 25 комбинированного вида  
197375, г. Санкт-Петербург,  
пр. Новоколомяжский д.3 лит А.  
ОГРН 1067847939180 ИНН7814341605 КПП 781401001  
ОКПО 94583577 ОКОГУ 23280  
Тел 304-35-81, 304-84-82, 304-85-47.

от 03.04.2020 № 51  
На № 240/11567 от 10.04.2020

Руководителю  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора

К.А. Давыдову

Уважаемый Константин Александрович!

Довожу до Вашего сведения об исполнении всех пунктов Предписания об  
устранении выявленных нарушений № 07-481-158/ПР-9 от 31.01.2020 г.:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Отметка о выполнении/ устранении
1.	<b>Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиям ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ:</b>	ПТЭЭП, п. 1.2.6	устранено
1.1.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.6.4	устранено
1.2.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	устранено
1.3.	Не ведется оперативный журнал.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.9	устранено
1.4.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП, п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п.п. 6.6, 7.5, Приложение № 8	устранено
1.5.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ИПИСЗ п. 1.4.2, Приложение 2	устранено
2.	<b>Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП.</b>	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	выполнено
2.1.	На части электроустановок плановые профилактические работы не проводятся, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	выполнено

3.	<b>Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров в соответствии с требованиями ПТЭЭП:</b>	ПТЭЭП, п.п. 1.2.1, 1.2.6	выполнено
3.1.	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП, п. 2.2.39	выполнено
3.2.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.9	выполнено
4.	<b>Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов Потребителя, прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности:</b>	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	устранено
4.1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.7, 1.4.5, 1.4.20	устранено
5.	<b>Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках:</b>	ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 5.1	выполнено
5.1.	Не производится оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ПОТ ЭЭ, п. 5.1	выполнено
6.	<b>Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя.</b>	ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п.п. 46.1, 46.4, 46.6	выполнено
7.	<b>Имеются электроустановки в технически неисправном состоянии, не обеспечивающем безопасные условия труда:</b>	ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 1.3	устранено
7.1.	Прокладка кабелей щита 6ЩР выполнена без исключения возникновения в них опасных механических напряжений и повреждений: в местах выхода, а также прохода в щит не предотвращена деформация оболочек.	ПУЭ, п. 2.3.15	устранено
7.2.	Исполнение штепсельной розетки в помещении моечной группы «Умка» не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44	ПУЭ, п. 1.1.20	устранено
7.3.	Исполнение штепсельной розетки в помещении моечной столовой не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44	ПУЭ, п. 1.1.20	устранено

Фотографии, подтверждающие выполнение пунктов Предписания, прилагаются.

Заведующий



Л.Р. Поварова